

Osvědčení

Vyhláška ČUBP č. 50/1978 Sb.

o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Evidenční číslo: **01/03/2019/01**

Platnost osvědčení 3 roky.

Jméno a příjmení: **Zdeněk Chlad**

datum narození: 24. 7. 1970

Bydliště: Duhová 1263/45, Liberec 6

Údaje o vzdělání: vyhovuje ve smyslu Vyhl. 50/78 Sb., ÚSO v oboru elektro

Délka praxe: vyhovuje ve smyslu Vyhl. 50/78 Sb., 28 let

Výše uvedený pracovník vykonal dne 18. 1. 2019 s úspěchem zkoušku podle § 14 vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Byl prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy a může být pověřen činností pracovníka:

znalého s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost

§ 6

znalého pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem, pro řízení provozu

§ 8

Na zařízení nn do 1000 V v objektech třídy A.

Pro montáž, údržbu, opravy elektrických zařízení a ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů).

Zkušební komise

Komise ověřila znalosti formou dotazů na uvedené otázky.

Ze znalostí místních bezpečnostních a provozních předpisů prověřil pracovníka zaměstnavatel.

J. Malík

Vyhl. 50/78 Sb. § 9

M. Suska

Vyhl. 50/78 Sb. § 9

P. Liška

Vyhl. 50/78 Sb. § 9

Potvrzení zaměstnavatele

SEGAS-OIL s.r.o.

Duhová 1263/45

460 06 LIBEREC 6

IČO 227 93 631



SEGAS-OIL s.r.o. -1-
Duhová 1263/45
460 06 LIBEREC 6
IČO: 227 93 631, DIČ: CZ227 93 631
OR: RS Ústí n. L. C 31627

Protokol o zkoušce

Pro zkoušku z Vyhlášky č. 50/1978 Sb. byla jmenována zaměstnavatelem tato komise

Martin Suska § 6, 8, 9 - předseda komise
Petr Liška § 6, 8, 9 - člen komise
Jiří Malík § 6, 8, 9 - člen komise

otázka 1.	První pomoc při úrazu elektrickým proudem	vyhověl
otázka 2.	Bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení nn	vyhověl
otázka 3.	Způsoby ověřování bezpečného stavu elektrických zařízení nn	vyhověl
otázka 4.	Zajištění pracoviště pro práci na elektrickém zařízení nn	vyhověl
otázka 5.	Zásady pro jištění a dimenzování kabelů a vodičů	vyhověl
otázka 6.	Zásady pro připojování elektrických zařízení na síť, montáž kabelů	vyhověl
otázka 7.	Pospojování přípojnice hlavního domovního pospojování kladení kabelů	vyhověl
otázka 8.	Ochrana samočinným odpojením od, zdroje vysvětlení a způsob	vyhověl
otázka 9.	Použití proudových chráničů	vyhověl
otázka 10.	Místní provozní předpisy a pracovní postupy – vysvětlení pojmu	vyhověl
otázka 11.	Vyhl. 50/78 Sb., potřebné doklady ke složení zkoušek na § 6,8,10	vyhověl

Pro zkoušku z bezpečnosti práce s elektrickým zařízením byly použity předpisy ČSN EN 50110-1 ed.3. Činnost musí být prováděna podle místních provozních a bezpečnostních předpisů organizace, návodů k obsluze a průvodní dokumentace elektrických zařízení, se kterými jste byl seznámen. Zaměstnavatel ověřil znalost vnitřních bezpečnostních předpisů firmy ve smyslu § 14 odst. 1 písmeno b) Vyhl. 50/78 Sb. a zdravotní způsobilost. S těmito předpisy jste byl prokazatelně seznámen, pochopil jejich podstatu a všemu porozuměl. Nedílnou součástí osvědčení je osnova školení pro Vyhl. 50/78 Sb.

Čestné prohlášení pracovníka, který složil zkoušku z Vyhl. 50/78 Sb. Prohlašuji, že vlastním doklad o kvalifikaci získané v oboru elektro na uvedené prostory a napětí, že mám praxi v elektrotechnice pro uvedený § a potvrzení od lékaře o schopnosti práce v elektrotechnice a ve výškách k datu zkoušky ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.

Uvedené doklady musí být k nahlédnutí kontrolním orgánům Státního úřadu inspekce práce po dobu tří let od vydání tohoto osvědčení.

Bez potvrzení zaměstnavatelem, podpisu čestného prohlášení a prezenční listiny pracovníkem, který složil zkoušku z Vyhl. 50/78 Sb. je osvědčení neplatné.

.....
Podpis čestného prohlášení pracovníka, který složil zkoušku z Vyhl. 50/78 Sb.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Oznamovací povinnost pro §7, §8, §10 Vyhl. 50/78 Sb. podána na liberec@oip.cz – Oblastní inspektorát práce pro Liberecký kraj.